

Sicurezza nell'Istituto Comprensivo n° 2 a.s. 2009/10

Promemoria dei controlli di sicurezza da effettuare all'inizio di ogni anno scolastico



Per facilitare il controllo della sicurezza negli ambienti scolastici la RSL dell'Istituto riporta un breve promemoria dei controlli da effettuare all'inizio di ogni anno scolastico:

1. mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)
2. mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)

illuminazione:

- funzione e stato dei corpi illuminanti (anche all'esterno dell'edificio).
 1. controllo dello stato e della funzionalità delle schermature delle finestre (a seconda della destinazione d'uso del locale)
 2. controllare lo stato di cavi e delle prese
 3. controllare che siano eliminati gli adattori multisede e sostituiti con prese multiposizione (“ciabatte”) fissate alle pareti.
 4. mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)
 5. stato dei dispositivi antisdrucchiolo sulle scale
 6. stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi
 7. accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica e del box della leva di intercettazione del gas)

scaffali: controllare la stabilità e il corretto ancoraggio al muro

controllo della stabilità di : lavagne, attrezzi ginnici, oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa

cucina:

- corretto stoccaggio di eventuali bombole di gas (all'esterno dell'edificio in apposito box metallico areato)
- la presenza e lo stato della segnaletica in prossimità delle bombole (pericolo infiammabili, divieto di fumare e usare fiamme libere, divieto di accesso)
- lo stato e la visibilità della segnaletica indicante le valvole di intercettazione



- contenuto delle cassette di pronto soccorso
- presenza, stato e visibilità della segnaletica d'individuazione:
 - dei percorsi di fuga
 - delle uscite di emergenza
 - degli estintori e degli idranti a muro
 - dei pulsanti di allarme
 - dell'interruttore elettrico generale d'emergenza (normalmente posto in prossimità dell'accesso principale)
 - di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi
- presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso sui quadri elettrici per i macchinari e le apparecchiature di nuovo acquisto (ad es. fotocopiatrici e tagliacarte)
- controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina stessa. Con il macchinario deve essere fornita la documentazione d'obbligo (certificato di marcatura CE e manuale d'uso e manutenzione)

- il manuale d'uso deve essere conservato in luogo idoneo. Controllare che siano seguite le indicazioni in esso contenuto per l'utilizzo dei macchinari e per la manutenzione.
- **scale portatili:** controllare lo stato dei dispositivi di sicurezza (ganci, piedini antisdrucchiolo, catene o altri dispositivi contro l'apertura delle scale doppie)
- controllare il corretto stoccaggio e l'etichettatura di tutti i prodotti (porre in armadietti chiusi) Non accessibili ai bambini.
- controllare la presenza e l'aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti chimici presenti
- controllare la presenza e lo stato dei DPI indicati nel documento di valutazione dei rischi.

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI

La R.L.S.

Pina Mulas

